

Publiczne Gimnazjum Nr 16  
im. Bł. ks. M. Sopoćki  
ul. Sokóleka 1; 15-865 Białystok  
tel./fax 085 66-47-407  
<http://pg16.bialystok.pl/>  
e-mail: [pg16@um.bialystok.pl](mailto:pg16@um.bialystok.pl)

Białystok, 5 lipca 2017 r.

sygn. : ZP-1/PG16/17

Do zainteresowanych  
Ofereatów

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i remont pomieszczeń szkolnych Zamawiającego na potrzeby oddziałów przedszkolnych i edukacji klas wczesnoszkolnych I-III” w nawiązaniu do przesłanego 4 lipca 2017 r. pytania wyjaśnia jak niżej:

**Pyt.:** „Jakie minimalne parametry powinna posiadać wykładzina podłogowa ?”

**Odp.:** W treści w pkt. 14 pn.: „Dane techniczne” (str. 20) Opisu Technicznego do projektu wykonawczego architektonicznego (...) – zał. Nr 8 do SIWZ, ujęto następujące dane:

„Posadzka:

**Wykładzina PCV rulonowa (sale zajęć, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja):**

- obiektowa wykładzina rulonowa z wysokiej jakości PCV gr. minimum 2 mm, (klejona klejem do wykładzin zalecanym przez producenta), o właściwościach:
- zabezpieczenie wykładziny – powłoką ochronną pokryta fabrycznie poliuretanem PUR w sposób nie wymagający dodatkowej konserwacji,
- grubość całkowita wykładziny EN 428 – minimum 2,0 mm,
- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7 mm,
- klasa antypoślizgowości EN 13846, DIN 51130 – R10,
- klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T,
- reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1,
- odporność na krzesła na kółkach EN 425,
- wykładzina akustyczna,
- zabezpieczenie bakteriostatyczne,

- *odporność na zaplamienia EN 423 – dobra,*
- *tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 – 15dB,*
- *szerokość rolki 200 cm.*

*Układanie wykładziny PCV:*

- *układanie w/g wytycznych wybranego systemu z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm,*
- *wykonanie styku posadzki ze ścianą w sposób bezpieczny z wyobleniem, umożliwiającym jego mycie i dezynfekcję, zastosować systemowe listwy wyobleniowe PCV do wykładzin PCV,*
- *zalecane wykonanie strefy brzegowej w innym kolorze – pas szer. około 30 cm,*
- *montaż wykładziny na wylewce samopoziomującej gr. 0,5 cm,*
- *montaż wykładzin w/g zaleceń producenta, wykonanie przez specjalistyczną firmę.”*

Ponadto, Zamawiający stosownie do postanowień wynikających z art. 38 ust. 4 ww. ustawy, w cz. XIX „LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ” dotychczasowa treść w brzmieniu:

„Załącznik nr 6 – -----”

otrzymuje brzmienie:

„Załączniki nr 6 – dokumentacja techniczna”.

Zamawiający zamieszcza dodatkowe dane techniczne stanowiące grupę załączników ujętą jako załączniki nr 6 do SIWZ oraz zachęca do uwzględnienia przez potencjalnych oferentów postanowień wynikających z cz. III pkt 2 – zdanie ostatnie SIWZ, zgodnie z którym: „Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej”.

*/-/ Barbara Stankiewicz  
Dyrektor  
Publicznego Gimnazjum Nr 16  
im. im. Bł. ks. M. Sopoćki  
w Białymstoku*